



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confeción del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

NºExpediente: T-006033/25-PJ-PJ-EXP

Gestión de Compra Nº: - Adquisición de materiales p/Tablero Ppal del Edificio STJ - Solic. Dirección de Infraestructura

sobre Preventivo Nº: 523261 Adquisición de materiales p/Tablero Ppal del Edificio STJ - Solic. Dirección de Infraestructura

LICITACIÓN PRIVADA Nº 36/25
APERTURA: 26/09/25
HORA: 9:30

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Órden de Provisión.-

 Sirvase cotizar PRECIO Y MARCA por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa – www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones) y PARTICULARES.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Dirección de Infraestructura - Superior Tribunal de Justicia

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva Nº 856 - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Edificio - Fotheringham Nº 1351 - Formosa (Capital).-

| DETALLE DE ITEMS | | | | | |
|------------------|--------------|---|-------|---------|---------|
| Rg | Código | Descripción | Cant. | P.Unit. | Total |
| 1 | 4.01.011.082 | INTERRUPTOR . GENERICO interruptores compactos o caja moldeada de: In = 630 Amp. (80% a 100%), Im =In x 10 regulable (50% 100%) Icu>= 65 k Amp. Polos = 3, de 1ra calidad | 2 | \$..... | \$..... |
| 2 | 4.01.011.082 | INTERRUPTOR . GENERICO interruptores compactos o caja moldeada de: In = 160 Amp. (80% a 100%), Im =In x 10 regulable (50% 100%) Icu>= 50 k Amp. Polos = 3, de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| 3 | 4.01.011.154 | OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. BARRA DE COBRE DE 40 x 3 mm barras de cobre rígida de 40 x 4 x 500mm, de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| 4 | 4.01.011.154 | OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. soportes aislador de barra de cobre en escalera para barra de cobre de 40mm de ancho, altura mínima entre barras >= a 40mm, de 1ra calidad | 2 | \$..... | \$..... |
| 5 | 4.01.011.131 | TERMINAL. TERMINAL DE OJO COBRE ESTAÑADO PARA CABLE terminales de cobre tipo ojal de 120mm2, de 1ra calidad | 26 | \$..... | \$..... |
| 6 | 4.01.011.131 | TERMINAL. TERMINALES OJAL 50 MM terminales de cobre tipo ojal de 50mm2, de 1ra calidad | 46 | \$..... | \$..... |
| 7 | 4.01.011.124 | SECCIONADOR. MN 234 C/FUSIBLE seccionadores fusible para riel DIN de 4 Amperes para comando, de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| 8 | 4.01.011.154 | OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO analizador de redes trifásica para panel tipo circutor con lectura de armónicos y salidas a Relé, de 1ra calidad | 1 | \$..... | \$..... |
| 9 | 4.01.011.077 | GABINETE (uso electrico). ESTANCO P/TABLERO ELECTRICO DE 450X600X250 MM gabinetes estancos tipo Genrod Linea S 97, de 750mm de ancho, 1500 mm de altura y 450 mm de profundidad, de 1ra calidad | 2 | \$..... | \$..... |
| 10 | 4.01.011.154 | OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO soportes para bandejas y contrafrentes de 1400 mm de alto, código 97 1501.400, de 1ra calidad | 8 | \$..... | \$..... |
| 11 | 4.01.023.200 | PRECINTO PLASTICO. AJUSTABLE COLA DE RATON bolsas de precintos de 100 unidades x 30 cm de largo, de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| | | CABLE DE ELECTRICIDAD. UNIPOLAR 1 X 1,5 mm. | | | |



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

NºExpediente: T-006033/25-PJ-PJ-EXP

Gestión de Compra Nº: - Adquisición de materiales p/Tablero Ppal del Edificio STJ - Solic. Dirección de Infraestructura

sobre Preventivo Nº: 523261 Adquisición de materiales p/Tablero Ppal del Edificio STJ - Solic. Dirección de Infraestructura

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|-----|---------|---------|
| 12 | 4.01.011.025 | metros de cable unipolar de 1,5 mm2, color celeste, de 1ra calidad | 100 | \$..... | \$..... |
| 13 | 4.01.011.154 | OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO indicadores luminosos color verde, de 22mm de diámetro, de 1ra calidad | 3 | \$..... | \$..... |
| 14 | 4.01.011.137 | CABLE CANAL. GENERICO cable canal ranurado de 40x50x200 mm, de 1ra calidad | 6 | \$..... | \$..... |
| 15 | 4.01.011.154 | OTROS MATERIALES DE ELECTRICIDAD. GENERICO indicadores luminosos color rojo, de 22mm de diámetro, de 1ra calidad | 3 | \$..... | \$..... |
| 16 | 4.01.011.025 | CABLE DE ELECTRICIDAD. UNIPOLAR 1 X 6 mm. metros de cable unipolar de 6 mm2, color celeste, de 1ra calidad | 100 | \$..... | \$..... |
| 17 | 4.01.011.123 | RIEL. DIN ANCHO 35 mm LARGO 1 m riel DIN x 1 m., de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| 18 | 4.01.011.123 | RIEL. OLMAR P/FIJACION SEC. riel OLLMAR x 1 m., de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| 19 | 4.01.011.131 | TERMINAL. TERMINAL COBRE 6MM 1/4" terminales de cobre para S= 6 mm2, de 1ra calidad | 30 | \$..... | \$..... |
| 20 | 4.01.011.131 | TERMINAL. GENERICO terminales tipo tif para S= 6 mm2, de 1ra calidad | 40 | \$..... | \$..... |
| 21 | 4.01.011.082 | INTERRUPTOR . TERMOMAGNETICO DE 4 x 40 Amp. llaves termomagnéticas de 4 x 40 Amperes, de 1ra calidad | 1 | \$..... | \$..... |
| 22 | 4.01.011.082 | INTERRUPTOR . INTERRUPTOR DIFERENCIAL interruptor diferencial 4 x 40 Amperes, de 1ra calidad | 1 | \$..... | \$..... |
| 23 | 4.01.011.082 | INTERRUPTOR . TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 Amp. - DIN llaves termomagnéticas 2 x 25 Amperes, de 1ra calidad | 4 | \$..... | \$..... |
| 24 | 4.01.011.082 | INTERRUPTOR . TERMOMAGNETICO DE 1 x 20 Amp. llaves termomagnéticas 1 x 20 Amperes, de 1ra calidad | 6 | \$..... | \$..... |
| 25 | 4.01.011.025 | CABLE DE ELECTRICIDAD. CABLE SUBTERRANEO metros de cable subterráneo de 120 mm2, 1ra calidad | 50 | \$..... | \$..... |
| Total: | | | | \$..... | \$..... |

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE